



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области**

Островского ул., д.51-А, г.Рязань, 390035

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail: [urpn@rzn62.ru](mailto:urpn@rzn62.ru) <http://www.62.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

**Предписание № 100 -03  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 15 » февраля 2016г.

Управление Роспотребнадзора  
(место выдачи)

При проведении проверки в отношении:

по Рязанской области

МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Надежда»  
390039, г.Рязань, ул.Интернациональная, д.5д;  
390039, г.Рязань, ул. Бирюзова, д.1, корп.1

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства: Ст. 24 ч.1, ст. 28 ч.1 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.3., 3.8., 3.11., 5.6., 6.1., 6.2., 6.3., 6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

(указать положения действующих нормативных правовых актов РФ,

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей необходимо:

1. Рекомендуются установить входную калитку с целью восстановления ограждения территории учреждения.

(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

2. Провести капитальный ремонт во всех помещениях структурного подразделения «Факел» (за исключением санитарного узла) с использованием строительных и отделочных материалов, безвредных для здоровья человека, имеющих документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

Срок исполнения – до 10.01.2018г.

3. Провести ремонт в помещениях корпуса № 1: раздевалке для детей, холле перед спортивным

залом, тренерской (потолок); кладовой для хранения уборочного инвентаря корпуса № 2 с использованием безвредных для здоровья детей строительных и отделочных материалов, имеющих документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

Срок исполнения – до 30.08.2016г.

4. Провести капитальный ремонт в душевой для мальчиков корпуса № 1 с заменой изношенного санитарно-технического оборудования, с использованием безвредных для здоровья детей строительных и отделочных материалов, имеющих документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

Срок исполнения – до 10.01.2017г.

5. Провести ревизию с последующим ремонтом системы приточно-вытяжной вентиляции в спортивном зале.

Срок исполнения – до 10.01.2017г.

6. Провести ремонт стен в спортивном зале с использованием безвредных для здоровья детей строительных и отделочных материалов, имеющих документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

Срок исполнения – до 10.01.2017г.

7. Заменить изношенные оконные рамы на новые в помещениях МБУ ДО «ДЮЦ «Надежда» и структурном подразделении «Факел», с использованием безвредных для здоровья детей строительных и отделочных материалов, имеющих документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

Срок исполнения – до 10.01.2018г.

8. Уровни искусственной освещенности в театральной студии (кабинет № 5) довести до нормативных показателей. Провести повторные замеры уровней искусственной освещенности в этом кабинете аккредитованной лабораторией, протокол лабораторных испытаний/исследований представить в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Срок исполнения – до 30.08.2016г.

9. Параметры микроклимата (относительная влажность воздуха) в кабинетах английского языка, рисования, танцевальном зале и кабинете для занятий шахматами МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Надежда» довести до нормативных показателей. Провести повторные замеры уровней искусственной освещенности в этом кабинете аккредитованной лабораторией, протокол лабораторных испытаний/исследований представить в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Срок исполнения – до 18.03.2016г.

10. Параметры микроклимата (температура и относительная влажность воздуха) в кабинетах для занятий художественной росписью, шахматами структурного подразделения «Факел» довести до нормативных показателей. Провести повторные замеры уровней искусственной освещенности в этом кабинете аккредитованной лабораторией, протокол лабораторных испытаний/исследований представить в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Срок исполнения – до 18.03.2016г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Надежда»

(Соколов Владимир Владимирович)

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в сроки: до «23» марта 2016г., «05» сентября 2016г., до «15» января 2017г., до «15» января 2018г.

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим законодательством в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.



В соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

ведущий специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора

(должность лица, выдавшего предписание),



(подпись)

Глинина М.В.

(фамилия, имя, отчество)